МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018
Телефон: 8(863)240-63-08, факс: 244-27-85, E-mail: gumchsro@donpac.ru
«Единый «телефон доверия» (863)239-99-99

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по г.ТАГАНРОГУ

Поляковское шоссе, 7, г. Таганрог, Ростовская область, 347927
Телефон: 8(8634) 33-06-11, факс: (863) 64-84-81, E-mail: 6ogpn_rnd@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 231 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
средней общеобразовательной школы №22 (МАОУ СОШ №22)
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г.Таганрога по пожарному надзору № 231
(наименование органа ГПН)

от 16.03.2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10ч. 30 мин. 16.04.2015 года по 12 ч. 00 мин 14.05.2015 года проведена **плановая выездная** проверка

Государственным инспектором города Таганрога по пожарному надзору, старшим
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,
дознавателем ОАПиД ОНД по г.Таганрогу УНД Главного управления МЧС России
наименование объекта надзора и его адрес)
по Ростовской области, майором вн. службы Вороненко Владимиром Леонидовичем
объекта образования МАОУ СОШ №27, расположенного по
адресу: 347900, Россия, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Кирова, 2

совместно с директором МАОУ СОШ №22 Ананьевым Александром Александровичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Перечень выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Нормативный правовой акт Российской Федерации и (или) нормативный документ по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие на объекте табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, административных и общественных помещениях	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 6	15.05.2016	
2.	Обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства не прошёл руководитель объекта.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 3; НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Приказ МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645, п. 36	15.05.2016	
3.	На объекте не определено лицо, ответст-	«Правила противопожарного ре-	15.05.2016	

1	2	3	4	5
	венное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.	жима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 478		
4.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений электрощитовой обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 20	15.05.2016	
5.	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 24	15.05.2016	
6.	В тамбуре центрального выхода на 1 этаже школы здание литер "А" для отделки стен, являющимися путями эвакуации, применены материалы с показателями пожарной опасности более допустимых. Не предоставлены документы характеризующие пожарную опасность применённых для покрытия стен коридоров (сертификаты, акты выполненных работ и т.д.)	ст. 5, 6, 51, 52, 53, 89, ч. 2 ст. 134, ст. 151 № 123-ФЗ от 22.08.2008; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 6.25* СНиП 21-01-97*; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 33.	15.05.2016	
7.	В коридоре на 2 этаже школы здание литер "А" для отделки стен, являющимися путями эвакуации из актового зала, применены материалы с показателями пожарной опасности более допустимых. Не предоставлены документы характеризующие пожарную опасность применённых для покрытия стен коридоров (сертификаты, акты выполненных работ и т.д.)	ст. 5, 6, 51, 52, 53, 89, ч. 2 ст. 134, ст. 151 № 123-ФЗ от 22.08.2008; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 6.25* СНиП 21-01-97*; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 33.	15.05.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищ-

ного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Таганрога по пожарному надзору, старший дознаватель ОАПиД ОНД по г.Таганрогу УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области майор вн. службы В.Л Вороненко

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

14.05.2015

(подпись) М.П.

Предписание для исполнения получил:

√ директор МАОУ СОШ №22 Ананьев Александр Александрович

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

14.05.2015